



XRD24122380801H-05

检测报告

Test Report

编号: XRD24122380801H-05A

项目名称: 兴和(山东)机械有限公司废气检测
委托单位: 兴和(山东)机械有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2025.05.13



山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	兴和（山东）机械有限公司		受检地址	济宁市高新技术开发区兴和路6号	
样品状态	/		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	3mg/m³	大流量烟尘（气）测试仪（XRD-YQ474）
	以下空白				
备注	/				

编制： 刘建新 审核： 孙春霞

授权签字人： 李青 签发日期： 2025.05.13

山东修瑞德质量检测技术有限公司



检测
金测
(1)
9430

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果

表 1 有组织废气检测结果

测点名称	DA036 量产蒸汽锅炉排气筒			烟道直径（m）		0.25	
排气筒高度（m）	15			处理设施		/	
采样日期	2025.04.21			完成日期		2025.04.21	
检测项目	含氧量（%）	标干流量（m³/h）	实测浓度（mg/m³）	折算浓度（mg/m³）	标准限值（mg/m³）	排放速率（kg/h）	标准限值（kg/h）
氮氧化物	3.9	782	22	22	100	1.72×10 ⁻²	0.77
	3.4	760	25	25		1.90×10 ⁻²	
	3.7	806	23	23		1.85×10 ⁻²	
标准依据	《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）						
备注	仅提供数据，不作评价。						

..... 本报告结束，以下空白

